

Spett.
ACME SpA
Loro Sedi
Alla cortese attenzione del
Sig. Mario Rossi

Li, 28/11/2011.

Oggetto: Misure terra di protezione su alimentazione sala server.

Salve,
riportiamo misure rilevate in sala server sulle due consegne principali.

Operatore		28/11/2011			
Gianluca Marvisi C.I.S. One di Marvisi Gianluca FAKE - DEMO					
Indirizzo Impianto					
Luogo Nr.	Nome Luogo	Indirizzo			
00	Sala Server	Sede Centrale			
Dati Nr.	Luogo Nr.	Funzione	Parametri	Risultati	Commenti
000	00	Loop	20ohm_RANGE PHASE=0	0,77ohm	
001	00	Loop	20ohm_RANGE PHASE=0	0,76ohm	
Commenti					
Misure fatte a carichi collegati ed attivi.					

Cordiali Saluti.

DEMO – FAKE – Misure non Valide.

Allegati: Certificato di Taratura dello strumento.